УТВЕРЖДАЮ
Директор МБОУ «Школа № 101»
г.о. Самара
_____ К.В. Макаров
Приказ № 155-од от 22.04.2025 г.

План мероприятий по устранению выявленных нарушений обязательных санитарно-эпидемиологических требований
МБОУ «Школа № 101» г.о. Самара

План мероприятий на 2025-2026 год					
№	**Выявленные нарушения**	**Планируемый результат**	**ответственные**	**сроки**	**Примечание**
Проект «Современная школа»					
Цель: устранить нарушения СП 2.4.3648-20 « Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»					
1	п.2.2.4. Асфальтовое покрытие по периметру школы, дорожки имеют неровности (выбоины), трещины.	Устранить дефекты в асфальтовом покрытии (выбоины, трещины)	Директор школы Макаров К.В. Завхоз Скобельцина Е.В.	Июнь-июль 2026	Направить письмо в Департамент образования Администрации г.о.Самара
2	п..2.4.3. все кабинеты оборудованы учебной мебелью без учета роста детей, так, например, для учащихся 5-6 классов (при росте учащихся 1150-1300 мм – 2 группа мебели (фиолетовая маркировка); 1300-1450 м – 3 группа мебели (желтая маркировка) установлена мебель с маркировкой 5 (зеленая) для роста учащихся 1600-1750 мм; в некоторых кабинетах (№№ русского языка, 16.17.18.19, информатики) для учащихся с ростом 1750-1850мм – установлена мебель с маркировкой синего цвета, в которых обучаются и учащиеся 5-7 классов и учащиеся 8-11 классов;	Привести в соответствие учебную мебель с ростом обучающихся занимающихся в данных кабинетах, скорректировать расписание и размещение детей в предметных кабинетах	Заместитель директора по УВР Ионова М.В.	Август 2025	

3	п.2.4.9. кабинет № 18 оборудован мебелью с поврежденной поверхностью, стулья расшатаны, покрытие не допускает проведение влажной уборки с применением моющих и дезинфицирующих средств;	Обеспечить кабинет № 18 комплектами мебели с учетом роста учащихся, заменить столы и стулья имеющие повреждения	Директор школы Макаров К.В. Завхоза Скобельцина Е.В.	Август 2025	
4.	п.2.5.2. нарушена внутренняя отделка пола в кабинете истории № 27 (линолеум расходится по швам, имеются заплатки), что препятствует проведению влажной обработки и дезинфекции	Обеспечить покрытие пола в кабинете № 27 с ровной поверхностью, без повреждений. Заменить напольное покрытие	Директор школы Макаров К.В. Завхоза Скобельцина Е.В.	Август 2025	
5.	п.2.5.3. нарушена целостность внутренней отделки стен и потолков в кабинете химии, лаборантской, кабинете № 18, санитарных узлов для девочек и мальчиков на 1,2,3. этажах, кубовых для хранения уборочного инвентаря и разведения дез. средств, в раздевалках спортивного зала (имеются трещины, имеются дефекты покрытия стен и потолка), что не допускает проведения влажной уборки с применением моющих и дезинфекционных средств;	Выполнить текущий и косметический (точечный) ремонт в кабинете химии, лаборантской, кабинете № 18, санитарных узлов для девочек и мальчиков на 1,2,3. этажах, кубовых для хранения уборочного инвентаря и разведения дез. средств, в раздевалках спортивного зала	Директор школы Макаров К.В. Завхоза Скобельцина Е.В.	Август – 2025	
6.	п.2.7.2. конструкция окон не обеспечивает возможность проведения проветривания помещений в любое время года в коридорах 1,2. этажей, кабинетах № 26,19 (окна ветхие, заклеены, не открываются)	Заменить оконные конструкции на новые (установить оконные конструкции из ПВХ)	Директор школы Макаров К.В. Завхоза Скобельцина Е.В.	Июнь-июль 2026	Направить письмо в Департамент образования Администрации г.о.Самара
7.	п.2.8.3. не проводится чистка окон по мере загрязнения в коридорах 1.2 этажей, в кабинете № 26,19	Провести дополнительную чистку старых оконных конструкций.	Директор школы Макаров К.В. Завхоза Скобельцина Е.В.	Апрель 2025	
8.	п.3.4.10 санитарные узлы в правом крыле на 2,3 –ем этажах закрыты, используются не по назначению;	Выполнить капитальный ремонт санитарных узлов в правом крыле на 2 и 3 –м этажах.	Директор школы Макаров К.В. Завхоза Скобельцина Е.В.	Июнь-июль 2026	Направить письмо в Департамент образования

					Администрации г.о.Самара
9.	п.3.4.13. – в кабинете химии не оборудована умывальная раковина с подводкой холодной и горячей воды и канализации	Оборудовать умывальную раковину с подводкой воды и канализации в кабинете химии	Директор школы Макаров К.В. Завхоза Скобельцина Е.В.	Август 2025	
10.	П.3.4.14. не соблюдена норма площади на одного учащегося в кабинетах начальных классов: 1а (площадь на одного ребенка составляет 1.94 м2), 2 а (площадь на одного ребенка составляет 1.93 м2), 2б (площадь на одного ребенка составляет 1.94 м2), 3а (площадь на одного ребенка составляет 1.9 м2), 3б (площадь на одного ребенка составляет 1.9 м2), 4 а (площадь на одного ребенка составляет 2 м2), 4 б (площадь на одного ребенка составляет 1.9 м2), средних классов: 5а (площадь на одного ребенка составляет 2.1 м2), 5б (площадь на одного ребенка составляет 2.1 м2), 6а (площадь на одного ребенка составляет 2.1 м2), 6б (площадь на одного ребенка составляет 2.3 м2), 7а (площадь на одного ребенка составляет 2.2 м2), 7б (площадь на одного ребенка составляет 1.87 м2), 8а (площадь на одного ребенка составляет 2.3 м2), 8 б (площадь на одного ребенка составляет 2.3 м2), 9а (площадь на одного ребенка составляет 2.3 м2), 9б (площадь на одного ребенка составляет 2.2 м2), при нормативном значении – не менее 2,5 м2 на одного обучающегося при фронтальных формах занятий;	Обеспечить норму площади на одного обучающегося при фронтальных формах занятий не менее 2.5 м2 в кабинетах начальных классов, 5-9 классов	Заместитель директора по УВР Ионова М.В.	Август 2025	
СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»					

11.	Таблица 6.4. не обеспечено достаточное количество санитарных приборов для детей старше 7 лет в туалетах из расчета 1 унитаз на 20 девочек. 1 унитаз на 30 мальчиков, 1 писсуар на 30 мальчиков, 1 кран на 30 человек.	Установить дополнительные санитарные узлы и раковины в результате восстановления туалетов 2 и 3 этажа правого крыла	Директор школы Макаров К.В. Завхоза Скобельцина Е.В.	Июнь-июль 2026	Направить письмо в Департамент образования Администрации г.о.Самара
12.	СП 2.3/2.4.3590-20 2санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»: П.8.4.2. питьевой режим не организован посредством установки стационарных питьевых фонтанов (по проекту в учреждении имеются питьевые фонтаны, но они демонтированы);	Оборудовать питьевые фонтаны в соответствии с проектом и локацией обучающихся в здании школы	Директор школы Макаров К.В. Завхоза Скобельцина Е.В.	Август-декабрь 2025	